Сводные данные об аварийных отключениях

**за III квартал 2020 г.**

Дата подачи: 1 октября 2020г.

| № п/п | Дата, время отключения-включения | Причина отключения | Время отключения | Мероприятия по устранению |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.07.2020 15ч 34мин до 04ч 54мин | Повреждение КЛ-0,4кВ | 14часов 20мин | Вывод в ремонт аварийного участка КЛ, перевод нагрузки на резервную КЛ-0,4кВ. Монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4кВ, ТП-2. |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |